



## Poročilo o izvedeni nalogi **KS BOŠTANJ - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/123954

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ  
BOŠTANJ 30  
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)

Celje, 27.11.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a  
**Številka vzorca:** 25/123954  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Vzorec odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 20.11.2025 12:45  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji  
**Vzorec sprejel:** Anja Hvalec  
**Kraj in čas sprejema:** Celje, 20.11.2025 14:05

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                                             | Rezultat   | Enota      | Kriterij | Skladnost |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>                               |            |            |          |           |
| Temperatura vode                                      | 12.4       | °C         | /        | /         |
| Klor-prosti                                           | 0.12       | mg/L       | /        | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b>                        |            |            |          |           |
| Escherichia coli                                      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Koliformne bakterije                                  | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *) | <10        | CFU/mL     | /        | /         |
| Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *) | <10        | CFU/mL     | 100      | skladen   |

\* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-25/123954-T

Porocilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenco oznako 4009-20/18306-25/123954-M



Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/123954-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/123954  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 242711, 20.11.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 20.11.2025 12:45

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 20.11.2025 14:05

**Sprejel:** Anja Hvalec

**Datum poročila:** 27.11.2025

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji





## Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 12.4               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 20.11.25<br>20.11.25              |
| Klor-prosti             | 0.12               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 20.11.25<br>20.11.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec ob 27.11.2025 14:36

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Porocilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Boštanj 19a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/123954; Lab. št.: 25/25229  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Narocnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Narocilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, omr. stanovanjska hiša Boštanj 19a, pipa na pomivalnem koritu v spodnji kuhinji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 20.11.2025 12:45

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 20.11.2025 15:12

**Prevzel:** Breda Živič

**Datum porocila:** 24.11.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Zacetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.11.2025<br>22.11.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.11.2025<br>22.11.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 21.11.2025<br>24.11.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 21.11.2025<br>24.11.2025    |

**Analitik:**  
Petra Pintarič, dipl.dietet.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintaric, dipl.dietet. ob 24.11.2025 10:48:27

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.